



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

*Отдел надзорной деятельности по Агинскому, Дульдургинскому, Могойтуйскому районам и городскому округу
«Посёлок Агинское»*

687000, п. Агинское, ул. Комсомольская, 19, т. 8(30239)3-79-11, e-mail: ogpn_abo@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

03.03.2020г.

с.Южный Аргалей

Предписание № 5/1/4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Южно-Аргалейский детский сад «Родничок»

Содбоевой Дариме Балдандашиевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам.начальника

А.В.Клюева

*УНД и ПР ГУ МЧС России по Заб.краю по № 5
Агинскому, Дульдургинскому, Могойтуй-
скому районам и ГО «Посёлок Агинское»
(наименование органа ГПН)*

от « 28 » января 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена плановая проверка

начальником ТОНД по Агинскому, Дульдургинскому, Могойтуйскому районам и городскому окр-
гу «Посёлок Агинское» ТОНД УНД ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Игнатъевой Т.В.

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку)*

Муниципального образовательного учреждения «Южно-Аргалейский детский сад «Родничок», рас-
положенного по адресу: Забайкальский край, Агинский район, с.Южный Аргалей, ул.Школьная, д.6

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Содбоевой Даримой Балдандашиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует проектная документация на установки систем противопожарной защиты объекта. – Предоставить проектно-сметную документацию на установки систем противопожарной защиты объекта.	основание п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	До 30 апреля 2020г.	
2	Здание детского сада не оборудовано аварийным освещением. <u>Аварийное освещение</u> должно включаться автоматически при отключении основного освещения. – Оборудовать здание детского сада аварийным освещением.	основание п.13.14.12, п.13.14.13 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	До 30 апреля 2020г.	Выполнено МФ
3	Тип исполнения кабеля АПС и СОУЭ не соответствует требованиям Таб. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». - Выполнить тип исполнения кабеля АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями Таб. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	Таб. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	До 30 апреля 2020г.	Выполнено МФ

4	Контактные соединения установок противопожарной защиты объекта выполнены в виде <u>скруток</u> . Контактные соединения выполняются с помощью распаячных коробок, розеток, вилок и т.п. в соответствии с требованиями п. 6.2 ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации» (МЭК 60839-1-4:1989).	п. 6.2 ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации» (МЭК 60839-1-4:1989)	До 30 апреля 2020г.	Внесено МФ
5	На первом этаже расположены смежные приемно-контрольные приборы и приборы управления. В нарушении требований п. 13.14.8 расстояние между приемно-контрольными приборами и приборами управления составляет менее 50 мм. — Установить приемно-контрольные приборы в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	основание п.13.14.12, п.13.14.13 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".	До 30 апреля 2020г.	Внесено МФ
6	Извещатели пожарные ручные размещены на высоте 1,623 м., что противоречит требованиям п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 — установить извещатели пожарные в соответствии с требованиями пожарной безопасности на высоте не более 1,5±0,1м	основание п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".	До 30 апреля 2020г.	Внесено МФ

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ТОНД

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» марта 2020г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 5 » 03 2020г.

Телефон доверия: 35-61-61,32-99-99

Игнатьева Т.В.

(подпись)

М.Л.П.*

Заведующая Сдобоева Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)