

Агинский район

«Южно-Аргалейский детский сад «Родничок»

Ответ на предписание №5/1/4 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по редотвращению угрозы возникновения пожара от 03.03. 2020 г.

1. Оборудовано здание детского сада аварийным освещением.
2. Выполнен тип исполнения кабеля АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями Таб. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
3. Контактные соединения установок противопожарной защиты выполнены без скруток.
4. Установлены приемно-контрольные приборы в соответствии с требованиями пожарной безопасности (расстояние составляет не менее 50 мм.)
5. Установлены извещатели пожарные в соответствии с требованиями пожарной безопасности не более 1,5 м.

Заведующая:

Ответственный за пожарную безопасность:



Содбоева Содбоева Д.Б.

Козулин Козулин А.Н.